

ALLEGATO B

Istruttoria dei pareri e delle osservazioni

ENTE	PROT. E DATA	PRESCRIZIONE/OSSERVAZIONE	PROPOSTA DEL RPA
Acqua Bene Comune Napoli	CSB- 0000226- A- 27/01/20 26	Parere favorevole. La Società rappresenta che dagli elaborati di progetto C2.4 e C2.5, si rileva che lo scavo per la posa dei cavidotti avviene a profondità interferenti con le canalizzazioni idriche e fognarie gestite da ABC a.s. Pertanto, si richiede di effettuare indagini in campo preliminari, per rilevare l'esatta posizione dei sottoservizi presenti nell'area interessata dai lavori e dare tempestiva comunicazione ad ABC a.s. delle possibili interferenze al fine di limitare qualsiasi disservizio alla rete idrica e fognaria.	Accoglibile Si ritiene necessario acquisire da ABC a.s. una planimetria con il percorso delle canalizzazioni idriche e fognarie.
Consorzio Conca Agnano e Bacini Flegrei	CSB 0000180 _A_20_0 1_26	L'Ente rappresenta che dalla consultazione della documentazione è stata riscontrata in località Agnano (NA), in prossimità di Via Pisciarelli e di Via Agnano Astroni, l'interferenza tra il tracciato d'interesse progettuale e le esistenti opere idrauliche consortili interrate. Qualora lo si ritenesse opportuno si resta a disposizione per effettuare congiuntamente con personale consortile un eventuale sopralluogo sui siti d'interesse e, per un inquadramento di quanto su rappresentato, si trasmette in allegato la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Planimetria consortile riportante le interferenze con le opere idrauliche di bonifica interrate; • Corografia di progetto riportante in giallo le aree interessate dalle interferenze; • Foto 2 e Foto 3 di progetto relative alle predette aree. Con l'occasione si invitano pertanto i destinatari della presente ad individuare laddove possibile uno sviluppo di tracciato progettuale alternativo che non interferisca con le esistenti opere idrauliche di bonifica alle quali va assolutamente assicurata l'attuale totale integrità strutturale e funzionale, in caso contrario questo ente si ritiene fin d'ora manlevato da qualsiasi responsabilità in merito, per danni a cose e/o persone, sia durante che post la realizzazione dei lavori.	Si prende atto
EAV	CSB- 0000234- A- 28/01/20 26	Parere favorevole di massima per quanto di competenza, al progetto elaborato e trasmesso. Resta inteso che, il presente parere non costituisce autorizzazione e né sostituisce l'iter approvativo per eventuali varianti a quanto già autorizzato con la convenzione.	Si prende atto e si specifica che: e-distribuzione ha richiesto e ottenuto autorizzazione per l'attraversamento della rete ferroviaria mediante la firma di una convenzione stipulata il 18/11/2025. In particolare, con numero di pratica AT24.041, è stato autorizzato un attraversamento con cavo MT 20 kV e con tubazioni utili per ulteriori attraversamenti per esigenze future e tra queste quelle del progetto di cui trattasi.

ENTE	PROT. E DATA	PRESCRIZIONE/OSSERVAZIONE	PROPOSTA DEL RPA
Fibercop	CSB-0000034-A-09/01/2026	La società formula osservazioni finalizzate a concordare modalità operative e di coordinamento nella fase di esecuzione dell'intervento.	Si prende atto
Italgas	CSB-0000103-A-14_01_2026	<p>Nulla osta alla realizzazione dei lavori in oggetto alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> prima dell'inizio delle lavorazioni, al fine di salvaguardare l'integrità e la sicurezza delle condotte del gas metano, così come previsto dalla norma UNI 10576 – "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo" – il Committente delle opere interferenti dovrà far pervenire alla scrivente società richiesta di Coordinamento Sottoservizi. Il coordinamento prevede l'interazione con gli enti committenti delle opere al fine di evitare potenziali danneggiamenti alla rete del gas metano; eventuali spostamenti delle condotte del gas metano dovranno essere richiesti alla scrivente società con un congruo anticipo, pari ad almeno mesi n. 6, e saranno soggetti al pagamento di relativo preventivo di spesa. 	Si prende atto
Windtre	CSB 173_A_20_01_26	La Società fornisce file "KMZ" relativo alla infrastruttura presente ai fini della valutazione di eventuali interferenze con i tracciati di scavo da effettuare.	Si prende atto
RFI-Direzione operativa infrastrutture territoriale	CSB-0000135-A-15012026	La Società evidenzia che ogni definitiva autorizzazione è subordinata alla presentazione e all'esame del progetto esecutivo definitivo delle opere soggette alle interferenze con gli impianti ferroviari, alla stipula delle relative Convenzioni regolanti gli attraversamenti e al versamento degli oneri istruttori.	Si prende atto
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	CSB-0000228-A-27/01/2026	<p>Parere favorevole ai sensi dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni di tutela archeologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le opere di scavo saranno effettuate in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le indicazioni di dettaglio della Soprintendenza ABAP di Napoli e sotto la Direzione scientifica della stessa; tempi e modalità delle opere di scavo dovranno essere concordati con il funzionario responsabile della Soprintendenza, le cui indicazioni in fase d'opera dovranno essere puntualmente seguite; le pavimentazioni stradali dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte. <p>Inoltre, si richiede che, al termine delle attività prescritte, siano trasmessi al Geoportale Nazionale per l'Archeologia i dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi. Detta trasmissione non sostituisce la consegna della</p>	Accoglibile

ENTE	PROT. E DATA	PRESCRIZIONE/OSSERVAZIONE	PROPOSTA DEL RPA
		<p>documentazione scientifica dell'intervento alla Soprintendenza, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dalla stessa. Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza ABAP di Napoli la data di inizio dei lavori, il nominativo del professionista archeologo individuato, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925. Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere i contatti con il funzionario incaricato dalla Soprintendenza competente per territorio in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive, e dovrà altresì trasmettere dopo l'ultimazione dei lavori una relazione descrittiva attestante i lavori realizzati, corredata da fotografie di documentazione effettuate prima, durante e dopo l'intervento in oggetto.</p> <p>Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.</p> <p>Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di Napoli di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.</p>	
Comune di Napoli Area Urbanistica	CSB-0000227-A-27/01/2026	<p>Parere unico favorevole dell'Ente con le prescrizioni dei pareri di seguito delineate in maniera sintetica e a cui nel dettaglio si rimanda.</p> <p>Con nota PG/2025/1224165 del 31/12/2025 il Servizio Pianificazione urbanistica generale e attuativa ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla realizzazione di opere interrato su suolo pubblico e all'acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento.</p> <p>Con nota PG/2026/39296 del 13/01/2026 la Municipalità 10 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni "non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi in questione, a condizione che la posa delle nuove infrastrutture elettriche avvenga, al fine di scongiurare l'apertura di ulteriori aree di scavo da parte della suddetta società, mediante l'utilizzo di cavidotti già esistenti, laddove presenti, e che, al termine dei lavori in epigrafe, il ripristino definitivo del manto stradale, da eseguire entro il termine massimo di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di scavo per la posa degli impianti, sia esteso all'intera larghezza della carreggiata di tutti i tratti viari interessati dalle opere a farsi".</p> <p>Con nota PG/55987 del 16/01/2026 il Servizio Strade, pubblica illuminazione e sottoservizi ha espresso parere favorevole, riservandosi nelle fasi successive "di</p>	Accoglibile

ENTE	PROT. E DATA	PRESCRIZIONE/OSSERVAZIONE	PROPOSTA DEL RPA
		<p>fornire prescrizioni specifiche in merito ai ripristini che potranno interessare, in ragione della rilevanza delle attività da eseguirsi, finanche l'intera carreggiata".</p> <p>Con nota PG/2026/86335 del 21/01/2026 il Servizio Verde pubblico ha rimarcato "l'importanza di assicurare la presenza di professionista agronomo nel gruppo di progettazione, cui il soggetto esecutore dovrà affidare la valutazione delle interazioni tra opera ed alberature stradali nonché la supervisione durante la realizzazione del tracciato".</p> <p>Con nota PG/2025/108140 del 26/01/2026 il Servizio Difesa idrogeologica del territorio e bonifiche ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione dell'intervento deve avvenire nel rispetto: <ol style="list-style-type: none"> 1. per i siti 3049B023 Aree Residenziali, Sociali e Agricole (Ambiti: Agnano - Pisciarelli - Nato Diocleziano - Bagnoli - Cavalleggeri - Coroglio) e 3049B039 Ex P.V.C. Esso n. 6467, dell'esito dell'iter di cui all'art. 252 del Dlgs 152/2006, nonché del regolamento DM 45/2023; 2. per il sito 3049B019 P.V.C. Q8 n.7202, per il quale il quadro ambientale non è stato ancora acquisito, nel rispetto delle previsioni dell'art 242-ter del Dlgs 152/2006, nonché del regolamento DM 45/2023; • la verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le previsioni dell'art 242-ter del Dlgs 152/2006, nonché del regolamento DM 45/2023, è a cura del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, individuato, ai sensi dell'Art. 3 del richiamato DM, Autorità procedente dell'istanza in oggetto, alla quale si rimanda per l'applicazione delle richiamate norme; • le terre e rocce da scavo devono essere gestite nel rispetto del DPR 120/2017; • il rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, durante l'esecuzione dell'intervento, deve tenere conto della contaminazione rinvenuta nelle matrici ambientali delle aree di interesse; • gli interventi a farsi andranno dimensionati ai sensi delle NTC 2018, non dovranno procurare sollecitazioni alla statica di eventuali manufatti pubblici e privati ad essa contigui evitando ogni sconfinamento di manufatti (pali, tiranti, etc.) in proprietà aliene, pubbliche e/o private; • le variazioni dello stato tensionale che si avranno durante e dopo la realizzazione dell'intervento andranno contenute all'interno della proprietà del richiedente ed entro le soglie normative". 	